

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
вышестоящей организации

« 17 » мая 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры

Администрация ПГО

Наименование органа исполнительной власти
Республики Карелия

«15» апреля 2016г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОУ «Детский сад № 104»
- 1.2. Адрес объекта г. Петрозаводск, ул. Калевалы, ба
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 1285.8 кв.м
 - часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5630 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1985г., последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 07.2016 г., капитального _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 104 «Ромашка» (МДОУ «Детский сад № 104»),
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 185031, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, ба

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация воспитание и обучение детей дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Троллейбус №2 (до остановки «ул.Зайцева»), автобусами №№ 4,8,14,19,22,21,25 (до остановки «ул.Мелентьевой»)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О,Г,У)	1	
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У)	2	2
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У)	3 3.1. 3.3.	3 3.1. 3.3.
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,Г,У)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У)	4	4
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,У)		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О,Г,У)	5	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не требуется
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – В соответствии с планом государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на заседании Совета по делам инвалидов при Главе Республики Карелия

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается
нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия

(дата, наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участок) на ____ 1 ____ л.

Входа (входов) в здание

2. Путь (путей) движения внутри здания на ____ 2 ____ л.

Санитарно-гигиенических помещений

3. Результаты фотофиксации на объекте на ____ 8 ____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

от ост. Мелентьевой до ул. Калевалы, 6 а на 1 л.

Руководитель

рабочей группы

Заведующий

Никифорова О.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Детский
сад
№ 104

Завхоз Яковец О.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Делопроизводитель Михайлова О.С.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

