



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@mail.ru

Предписание № 150/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
№ 104 «Ромашка» (далее — МДОУ «Детский сад № 104»), 185001, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 6а; (ОГРН: 1021000543024, ИНН: 1001035696).

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия №
150 от 11.05.2021 Бахилина Дениса Рудольфовича

в период с 21.05.2021 по 18.06.2021 главным специалистом отдела организации
надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия
Серебренниковым Василием Ивановичем, проведена плановая выездная проверка объекта
защиты (категория чрезвычайно высокого риска) - здание, помещения, территория,
имущество Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей
№ 104 «Ромашка», расположенного по адресу: 185001, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Калевалы, д. 6а,

совместно с Никифоровой Ольгой Юрьевной, заведующим МДОУ «Детский сад
№ 104»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
----------	--	---	---	---

1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещений групповых менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек (фактическая ширина выходов в коридоры и лестничные клетки от 0,8 м до 0,9 м; фактическая ширина выходов на наружные открытые лестницы 0,72 м).	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 5.1.4 Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	01.06.2022	
2.	Ширина наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации из помещений групповых № 1 и № 3 менее 0,8 м (фактическая ширина составляет 0,7 м). Нумерология определена по поэтажному плану 2 этажа технического паспорта здания.	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 5.2.1 Уклон наружных открытых лестниц, используемых для эвакуации, в зданиях детских дошкольных учреждений должен составлять не более 45°. Ширину указанных лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м.	01.06.2022	
3.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации по коридору в помещении № 10 напротив дверей помещений №№ 15, 16, 27 составляет менее 1,2 м (при ширине коридора 1,37 м и ширине дверных полотен, открывающихся в коридор, 0,95 м, 0,9 м и 0,86 м). Нумерология определена по поэтажному плану 1 этажа технического паспорта здания.	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123), ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; Свод правил 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. п. 5.1.2 Ширина пандусов и горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 15 человек, должна предусматриваться не менее 1,2 м. п. 4.3.4 При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное	01.06.2022	

		расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более. на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.		
4.	На объекте защиты отсутствует (не хранится) техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 54 «На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем».	01.06.2022	
5.	Выбор вида и исполнения кабелей и проводов не соответствует требованиям (в качестве кабеля для СПС и кабеля для СОУЭ использован КСПВ). Для объектов защиты с массовым пребыванием людей (п. 5 ППР) необходимо применять кабель не ниже HF (в данном случае FRHF LTx, т. к. здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1).	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 6.13130.2013 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. п. 4.9 Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316. ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности табл. 2.	01.06.2022	
6.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ) осуществляется не от панели противопожарных устройств, имеющей отличительную окраску (красную).	ФЗ-123 ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1; СП 6.13130.2013 Электрооборудование. Требования пожарной безопасности п. 4.10 Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита	01.06.2022	

		(ГРЩ) с устройством АВР.		
7.	В помещении № 2 групповой допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией. Нумерология определена по поэтажному плану 1 этажа технического паспорта здания	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 35. Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.	01.06.2022	
8.	Горизонтальная входная площадка перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из помещения тамбура № 14 не имеет ограждения с поручнями. Нумерология определена по поэтажному плану 1 этажа технического паспорта здания.	СП 1 4.2.21 Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. п. 4.3.5 При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями.	01.06.2022	
9.	Не обеспечено нахождение в исправном состоянии наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п. 17. Руководители организаций: а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций,

должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки. В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Главный специалист отдела организации
надзорных и профилактических мероприятий
УНДиПР Главного управления МЧС России
по Республике Карелия

Серебренников Василий Иванович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)


(подпись)



18.06.2021

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей № 104 «Ромашка»

Никифорова Ольга Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)

18.06.2021


(подпись)